

平成28年9月30日

近隣の皆様へ

社会医療法人財団松原愛育会
松原病院 院長 松原三郎

9月30日の119番通報にかかるお詫びとお知らせ

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

さて、9月30日（金）の朝、当院の地下1階において発煙を確認したため、消防署に通報しました。その後、消防の検分により発火はしておらず、発煙もすぐ収束いたしましたのでご安心ください。

今回の発煙は、ボイラーのダクトの接続部の劣化によりばい煙が漏れ出したことが原因と思われませんが、詳細につきましては現在調査中です。

今回皆様をお騒がせし、ご心配をかけましたことを深くお詫び申し上げます。当院といたしましては、今後このようなことのないよう原因を究明した上で、対策を徹底してまいります。

謹白